


○PCBの未検査高圧機器はありませんか？

- 使用していない高圧機器(トランス、コンデンサ)はPCBの検査が必要です
- 検査対象は1993年迄に作られたトランスと1990年迄に作られたコンデンサです
- 1994年以降のトランスでもPCB含有が確認されていない油でオイル交換しているトランスは検査対象です
- 1994年以降の製造でオイル交換していないか、メーカーからPCBの汚染がない事が確認された物は対象外です



K社 屋外キュービクル



コンデンサ トランス



検査キット (油吸収紙、手袋、スポイト、検査用ビン)



トランスから採油



コンデンサから採油



PCB検体

PCB濃度が0.5mg/kg 超で低濃度PCBに該当
PCBが入っていた時は届出が必要(罰金 50 万円)

これで安心



●今月のマル得情報 低濃度PCBの処分期限は平成39年3月です

商品名 PCB検査